

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 городского округа Чапаевск Самарской области

УТВЕРЖДАЮ:

директор ГБОУ СОШ №3

г.о. Чапаевск Самарской области



 Кочеткова Е.А.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ СП ДЕТСКИЙ САД №7 «ЯГОДКА»

ГБОУ СОШ №3 г.о. ЧАПАЕВСК

№ 7 от "07 марта " 2026 г.

Полное юридическое наименование объекта: *Структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного образования «Детский сад №7 «Ягодка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 городского округа Чапаевск Самарской области*

Юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя: *446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ярославская, д.6,8(84639)32274, 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Щорса, д.18, school3_chp@63edu.ru, директор ГБОУ СОШ №3 Кочеткова Елена Александровна*

1. Наименование населенного пункта: *г.о. Чапаевск, Самарской области*

2. Ведомственная принадлежность: *Министерство образования Самарской области*

3. Вид деятельности: *образование*

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4.Форма собственности объекта: *муниципальная*

(федеральная, региональная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг: *80 воспитанников*

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта: *отдельно стоящее двухэтажное здание*

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение входов: *один главный выход, пять запасных эвакуационных*

8. Год постройки: *1943 г.*

9. Год последней реконструкции: *2010 г.*

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА СЛЕДОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		50 м от остановки «Соцгород» по ул. Щорса до здания детского сада	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Остановка «Соцгород». Номера маршрутного такси: №1, №2, №10, №16, №17.	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть, нет	
Регулируемые переходы	есть, нет	со звуковой сигнализацией	есть
Нерегулируемые переходы	есть, нет		есть
Внеуличные переходы	есть, нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	есть, нет		нет
Перепады высоты на пути движения	14 мм и более более 4 см	съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть, нет	пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах в соответствии с ГОСТ Р 51261	есть, нет	поручни на пандусах	нет

№ помещу ней по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Классификация МГН по группам мобильности <1>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	>= 1,2 м	1,2 м	М4, М3	реконструкция	Калитка находится внутри распашных ворот, есть перекладина
	Информация об объекте	наличие	-	М4, М3, М2, М1	установка	
1.2. ПУТЬ К ГЛАВНОМУ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ) ВХОДУ В ЗДАНИЕ (ДЛЯ ДОСТУПА В ЗОНУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)						
	Указатели направления движения	наличие	-	М4, М1, М2	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	>= 2,0 м	Больше 2 м	М4	ремонт	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	>= 1,2 м	>= 1,2 м	М4	ремонт	отсутствие
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	-			

	Тактильный контрастный напольный указатель перед пандусом не предусматривается					
	Тактильная полоса перед лестницей	Ширина 0,5 - 0,6 м и длина, равная ширине лестницы	-	-	-	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	0,5 - 0,6 м	-	-	-	
	Ширина тактильной полосы, направляющий указатель для прямолинейного встречного движения	0,013 - 0,015 м	-	-	-	

	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,015 м	< 0,015 м	М4, М2, М3	ремонт	Бордюры отсутствуют
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	>= 0,05 м		М4, М2, М3		По краям пешеходных путей бордюры отсутствуют
	Места отдыха <u><2></u>	наличие		М4, М3		Создание
1.3. АВТОСТОЯНКА И ПАРКОВКА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ПРИ НАЛИЧИИ)						
	Расстояние до входа в здание	<= 50 м	-	М4, М3		Отсутствует

	Количество машино- мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	-	M4, M2		-
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	M4		

1.4. ОТКРЫТАЯ ЛЕСТНИЦА

	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м	отсутствие	M3, M2	-	
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней	-	M3, M2	-	
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	-	M3, M2	-	
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	M3, M2	-	
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	M3, M2	-	
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной не менее 0,3 м	0,3 м	-	M2	-	

	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	M3, M2		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	M3, M2		
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	M3, M2		

	высота поручней	0,9 м	-	М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	М3, М2		

1.5. ПАНДУС НА РЕЛЬЕФЕ

	Высота подъема одного марша	$\geq 0,8$ м	отсутствие	М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	М4, М3		

	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	М4, М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	М4, М3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	-	М4		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4		

	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-			
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	М4, М3		

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (ДЛЯ ДОСТУПА В ЗОНУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ)

2.1. КРЫЛЬЦО ИЛИ ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА

	Высота площадки		0,7 м			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	$1,5 \times 1,85$ м	М3, М2		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	-	М4		

	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	отсутствие	М4, М3, М2		
	Навес	наличие	наличие	М4, М3		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	отсутствие	М4, М3, М2		
	Информация об объекте	наличие	отсутствие	М1		

	Система вызова помощи при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола, при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола	наличие	отсутствие	М4		
--	---	---------	------------	----	--	--

2.2. ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ

	Нескользкое покрытие	наличие	отсутствие	М3, М2		
	Расстояние от кромки первой и последней ступени марша лестницы до тактильной полосы	0,3 м	-	М2		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,5 - 0,6 м	-	М2		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	М3, М2		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	М3, М2		

	высота поручней	0,9 м	-	М3, М2		
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	М3, М2		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	М3, М2		

	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	-	М3, М2		
2.3. ПАНДУС НАРУЖНЫЙ						
	Ширина марша	1 м	-	М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	М4		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	М4, М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	М4		

	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	М4, М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	М4, М3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		-			
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	-	М4		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4		
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4		

	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	М4, М3		
	Нескользкое покрытие	наличие	-	М4, М3		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	М4		
	Звуковой маячок у входа <u><2></u>	наличие	-	М2		
	Световой маячок у входа <u><2></u>	наличие	-	М1		

2.4. ТАМБУР

	Габариты (глубина x ширина)	2,45 x 1,6 м, при реконструкции (1,5 - 1,8) x 2 м	2,45 x 1,6 м	М4		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	отсутствие	М4, М3		

	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	-	М4, М3		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента $< 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	-	М4		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	отсутствие	М2		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (ДЛЯ ДОСТУПА В ЗОНУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ)

3.1. ЛЕСТНИЦА НА УРОВЕНЬ 1-ГО ЭТАЖА

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие	м2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	м3, м2		
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствие	м3, м2		

	на высоте	0,9 м		М3, М2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствие	М3, М2		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	отсутствие	М3, М2		

3.2. ПАНДУС ВНУТРЕННИЙ К ЛЕСТНИЦЕ НА УРОВЕНЬ 1-ГО ЭТАЖА

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	М4	-	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	М4	-	
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	М4, М3	-	
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	М4, М3	-	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	М4	-	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	М3	-	

	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	М4	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	М4, М3	-	

	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	М4	-	
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	-	М4	-	
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):	-	отсутствие			
	стационарный	наличие	-	М4	-	
	мобильный	наличие	-	М4	-	

3.3. КОРИДОРЫ/ХОЛЛЫ

	Ширина полосы движения	не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана	1,5 м	М4	-	
--	------------------------	---	-------	----	---	--

	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствие	М4		
	Контрольно- пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	отсутствие	М4, М3		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	отсутствие	М4, М1		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствие	М4, М1		

	Звуковые маячки <2>	наличие	отсутствие	M2		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <2>	наличие	отсутствие	M1		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <2>	наличие	отсутствие	M1		
	Тактильная мнемосхема	наличие	отсутствие	M2		
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	отсутствие	M4, M3, M2, M1		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения не менее 1,2	≥ 1 на этаж	отсутствие	M3		

	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	≥ 1 на этаж		M4		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	отсутствие	M2		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	отсутствие	M2		
	Опорные устройства	наличие	отсутствие	M3, M2		
	Контрастная маркировка дверных проемов <2>	наличие	отсутствие	M2		

3.4. ЛЕСТНИЦА, ПЕРЕПАДЫ ВЫСОТ НА ЭТАЖАХ (В КОРИДОРАХ)

	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	М3, М2		
--	---	---------	------------	--------	--	--

	Контрастная маркировка	наличие	отсутствие	М2		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	отсутствие	М3		
	на высоте	0,9 м		М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствие	М4		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	отсутствие	М3		

3.5. ПАНДУС ВНУТРЕННИЙ НА ЭТАЖЕ

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	отсутствие	М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		М4		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствие	М4		
	Поручни с двух сторон	наличие	-	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	М3		

	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствие	М4		
--	--	---------	------------	----	--	--

3.6. ЛЕСТНИЦА МЕЖЭТАЖНАЯ (В ЗОНУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ)

	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу	0,6 м	отсутствие	М2		
--	---	-------	------------	----	--	--

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие	M2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	M3, M2		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствие	M3, M2		
	на высоте	0,9 м		M3, M2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствие	M3, M2		

	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	$\geq 0,3$ м		M3, M2		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	отсутствие	M2		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	отсутствие	M2		
3.7. ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ						
	Кабина:		отсутствие			
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$ м		M4		
	ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,9$ м		M4		

	Зеркало	наличие	-	M4		
	Поручни	наличие	-	M3		

	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	M1, M2		
	Знак доступности	наличие	-	M4		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	-	M2		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	-	M2		
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)						
4.1. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ ОКНО/ПРИЛАВОК						
	Высота рабочей поверхности	0,8 - 0,85 м	-	M4		
	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей (на 1 рабочее место) (на 2 рабочих места)	12 м ² 18 м ²	-	M4		

	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2. ОБСЛУЖИВАНИЕ В КАБИНЕТЕ №						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м		M4		
	Высота порога	отсутствие		M4, M3		
	Информация тактильная	наличие		M2		
	Информация визуальная контрастная:	наличие		M4, M3, M2, M1		
	размещение на высоте <u><2></u>	$\leq 1,2 - 1,8$ м		M4		
	высота прописных букв <u><2></u>	$\geq 0,025$ м		M2		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м		M3		

	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м		М4, М3		

	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
--	---	--	--	--	--	--

4.3. ОБСЛУЖИВАНИЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В КАБИНЕТ №

	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		М4		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавков, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м		М4		

	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
--	---	--	--	--	--	--

4.4. КАБИНА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № (ПРИМЕРОЧНАЯ, ПЕРЕГОВОРНАЯ, КАБИНА ТЕЛЕФОНА)

	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	-	М4		
	Место для сидения <u><2></u>	наличие	-	М3		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <u><2></u>	наличие	-	М3		

	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
--	---	--	--	--	--	--

4.5. ЗАЛ (С ФИКСИРОВАННЫМИ МЕСТАМИ ЗРИТЕЛЬНЫЙ, ЧИТАЛЬНЫЙ, ОЖИДАНИЯ И ПРОЧЕЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 50 МЕСТ)

	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	М4		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	М4		

	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2	-	M1		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	отсутствие	M4		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
5.1. САУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ						
	Санузел	наличие	наличие	M1		
5.2. САУЗЕЛ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ						
	Санузел	наличие	отсутствие	M4, M3, M2		
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствие	M4		

	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствие	M2		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		M4, M3		
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	M4		
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	> 1 шт.	-	M4, M3		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	M4, M3		
	Габариты доступной кабины	1,65 x 2,2 м	-	M4, M3, M2		
	Унитаз:					
	унитаз, имеющий опору для спины	Высотой от уровня пола до поверхности сиденья 0,45 - 0,5 м длиной 0,7 м	отсутствие			
	писсуар	Высота не более 0,4 м	отсутствие			

	опорные поручни	наличие	отсутствие	M4, M3		
--	-----------------	---------	------------	--------	--	--

	откидные поручни <u><2></u>	наличие	отсутствие	М4		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м		М4		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствие	М3		
	Раковина:					
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	0,75 - 0,85 м	М4, М3		
	опорный поручень	наличие	отсутствие	М3		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	отсутствие	М4, М3		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <u><2></u>	наличие	отсутствие	М4, М3		
	зоны у раковины для	$\geq 1,30 \times 0,85$ м		М4		
	кресла-коляски (глубина х ширина)					
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствие	М3		
	Зеркало поворотное	наличие	отсутствие	М4, М3		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы		М4		

	Душевые:		отсутствие			
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	-	М4, М3		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина х длина)	0,5 х 0,5 м, высота от уровня пола 0,45 м	-	М4, М3		

	опорный поручень	наличие	-	М4, М3		
	Система тревожной сигнализации	наличие	-	М4, М3, М2		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	отсутствие	М4, М3, М1, М2		
	Надписи:	наличие	отсутствие	М4, М3, М1, М2		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м до уровня пола		М4, М3, М1, М2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		М4, М3, М1, М2		
	освещенность	наличие	отсутствие	М4, М3, М1, М2		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	отсутствие	М4, М3, М1, М2		
	размещение на высоте	1,2 - 1,6 м		М4, М3, М1, М2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		М4, М3, М1, М2		
	освещенность	наличие	отсутствие	М4, М3, М1, М2		

	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	отсутствие	М2		
	высота размещения	1,2 - 1,6 м		М2		
	Тактильные таблички у дверей помещений со стороны дверной ручки	наличие	отсутствие	М2		
	на кнопках управления лифта	наличие	отсутствие	М2		

	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	отсутствие	M2		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствие	M1		

	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствие	M2, M1		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (AB)	наличие	отсутствие	M4		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствие	M2		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствие	M2		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	отсутствие	M1, M2		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствие	M4, M2, M3,		
	Индукционная система:	наличие	отсутствие	M1		
	стационарная	наличие	отсутствие	M1		
	переносная	наличие	отсутствие	M1		

<1> Принятые сокращения классификации МГН по группам мобильности (в соответствии со сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр):

М1 - люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью; М2 -

инвалиды с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью;

М3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

М4 - инвалиды и другие МГН, не относящиеся к группе М2, передвигающиеся на креслах-колясках;

НМ - немобильные люди;

НТ - нетранспортабельные люди;

НО - люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими отклонениями.

<2> Мероприятия, рекомендованные сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр.

7. Выводы

Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте СП 8/с 117 на 7 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ СП 8/с 117 на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены рабочей группы:

Рачейская Н.Н., старший методист ГБОУ СОШ №3

Зыкина И.Н., методист СП д/с № 19

Синицына Н.А., старший воспитатель СП д/с № 7

Ефимушкина О.В., старший воспитатель СП д/с №31

Ванина Н.А., методист СП ДЮСШ № 2

Представители организации, расположенной на объекте:

Болдырева Г.И., завхоз ГБОУ СОШ №3

Накрайникова О.В., завхоз СП д/с №19

Юрикова Н.В., завхоз СП д/с № 31

Кириллова Е.А., завхоз СП д/с №7

Управленческое решение согласовано " 10.09 "20 26 г. (протокол № 41)

